

## 職災實錄：<<主題：施工架上作業因未戴用安全帽，致勞工頭部撞擊後墜落死亡>>

### 災害發生經過：

郭姓民宅屋主因房屋老舊，委託郭○○進行房屋修繕工程。101年9月11日上午8時30分許，郭○○所僱勞工蔡○○（男性；51歲）偕同其叔叔於民宅修繕工地1樓從事鋼筋組立作業，災害發生當時，蔡員站立於單層框式鋼管施工架上與一旁架下叔叔（目擊者）對談，過程中疑似蔡員後退踩空而重心不穩，致施工架向前傾倒，蔡員頭部撞擊後方牆面後墜落地面（墜落高度約1.7公尺），其叔叔見狀立即上前扶持並喊叫其他勞工電話撥叫救護車，經緊急送往淡水馬偕醫院急救，延至9月12日上午10時55分不治死亡。

### 災害預防對策：

1. 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。（營造安全衛生設施標準第11-1條）



圖一、災害現場鋼筋組立作業所使用之施工架（紅圈為勞工站立位置）。