

107年食品製造業專案檢查

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形	初查改善率	備註
1	順成食品實業有限公司五股廠	吳官明	新北市五股區五工二路130號	106/12/28	設299-1.02:對於攝氏零下18度之冷凍庫工作場所,未於明顯易見之處所標示禁止非與從事作業有關之人員進入。	1					1	通知限期改善	107/04/18	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
2	品恩股份有限公司五股廠	張秀美	新北市五股區五工三路121號	106/12/28	安管003-1:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1					1	通知限期改善	107/04/16	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
3	橋村屋食品有限公司	蔡志慶	新北市五股區五工五路31號	106/12/28	無缺失	0						通知限期改善	107/07/31	1.設230-1.03:未於合梯兩梯間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.設275-1.05:無熔絲斷路器保護蓋損壞有使勞工感電之虞,未即修補。	2			2			通知限期改善	0		-	
4	布列德麵包股份有限公司五股廠	張柏嘉	新北市五股區五工六路53之2號(2樓)	106/12/28	1.設299-1.02:對於攝氏零下18度之冷凍庫工作場所,未於明顯易見之處所標示禁止非與從事作業有關之人員進入。 2.教017-1.01:未使乙種職業安全衛生業務主管陳泓汝接受安全衛生在職教育訓練。	2					2	通知限期改善	107/04/12	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
5	振芳股份有限公司五股廠	許江秀琴	新北市五股區五工六路22號	106/12/28	1.設159-1.06:1樓機車停放已妨礙消防器具之緊急使用。 2.設171-1.02:天然氣管線入口閘門區域,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。	2					2	通知限期改善	107/07/31	鍋030-1.03:未於空氣壓縮機壓力表之刻度板標示最高使用壓力之位置。	1			1			通知限期改善	0		100%	
6	偉登股份有限公司	尤輝宸	新北市五股區五權六路26號	106/12/29	1.安管002-1第1.01:所營為未分類其他食品製造業,屬第一類事業,僱用勞工118人,未設直接隸屬雇主之專責一級管理單位。 2.安管003-2:所營為未分類其他食品製造業,屬第一類事業,僱用勞工118人,所置甲種職業安全衛生業務主管劉銘銘先生兼任生產部課長,未為專職。	2					2	通知限期改善	107/07/20	安管003-1:所營屬第一類事業,僱用勞工115人,未置職業安全衛生管理員1人。	1				1		通知限期改善	0		100%	
7	美食達人股份有限公司新莊廠	吳銘隆	新北市新莊區五權三路12巷3號1樓及3樓	106/12/29	1.設171-1.02:6樓液化石油氣儲放區,未標示禁止無關人員進入。 2.安管003-2:所營為未分類其他食品製造業,屬第一類事業,僱用勞工235人,所置甲種職業安全衛生業務主管蔡金龍先生兼任西點部副廚,未為專職。 3.危標017-1.03:6樓液化石油氣儲放區,未提供勞工危害性化學品(液化石油氣)安全資料表。	3	1				2	通知限期改善	107/07/27	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
8	富一食品企業股份有限公司	陳李淑慎	新北市五股區五權三路24號1樓	106/12/29	1.設171-1.02:液化石油氣儲槽入口閘門區域,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 2.危標007:液化石油氣儲槽入口之液化石油氣危害圖式未使用白色背景及紅框。	2	1				1	通知限期改善	107/07/20	危標015-1:未每3年依實際狀況檢討液化石油氣之安全資料表內容,並適時更新。	1	1					通知限期改善	0		100%	
9	美食達人股份有限公司二廠	吳銘隆	新北市新莊區五權三路12巷3號2樓	106/12/29	1.設106-1.04:對於高壓氣體容器(瓦斯鋼瓶)之使用,未予固定。 2.設108-1.05:對於高壓氣體容器(瓦斯鋼瓶)之貯存,未予固定。 3.設171-1.02:1樓液化石油氣儲放區,未標示禁止無關人員進入。 4.危標012-1:對於廠內使用危害性化學品(即液化石油氣),未提供勞工安全資料表。	4	1		2	1	通知限期改善	107/07/23	1.設159-1.06:3樓物料堆放妨礙消防器具(滅火器)之緊急使用。 2.鍋017-1.05:6樓小型鍋爐之壓力表刻度板上,未明顯標示最高使用壓力之位置。	2			2			通知限期改善	0		100%		
10	勇信貿易股份有限公司五股廠	黃正隆	新北市五股區五權路46號	107/01/02	1.設275-1.05:無熔絲開關保護盒外蓋損壞有感電危險之虞,未即修補。 2.安管003-1:所營事業為其他食品批發業,屬第三類事業,僱用勞工150人,未置甲種職業安全衛生業務主管1人。	2				1	1	通知限期改善	107/04/02	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
11	宏遠國際餐飲股份有限公司五股廠	鄭伊珊	新北市五股區五權路49號1、2樓及地下1樓	107/01/02	設022-2:煮飯機高溫熱表面有燙傷之虞,未設置警示標誌。	1					1	通知限期改善	107/08/10	危標015-1:未依實際狀況檢討次氯酸鈉之安全資料表內容,並適時更新。	1	1					通知限期改善	0		100%	
12	廣達香食品股份有限公司	廖大明	新北市新莊區化成路382巷18號	107/01/02	設177-1.03:瓦斯鋼瓶存放區的液化石油氣,有滯留發生火災、爆炸之虞,未採取通風等措,亦未使用具有防爆性能構造之電風扇、電燈等電氣設備。	1				1		通知限期改善	107/08/15	1.設159-1.06:物料之堆放,不得妨礙消防器具之緊急使用。 2.機076:未於堆高機設置左右方向指示器(即方向燈損壞)。	2			2			通知限期改善	0		100%	
13	維格餅家股份有限公司	孫國華	新北市五股區成泰路1段87號2、3樓及87之1號4、5樓	107/01/03	1.設171-1.02:未於易引起火災及爆炸危險的場所(使用天然氣的鍋爐間)標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 2.安管003-1:所營為食品製造業,屬職業安全衛生管理辦法所稱第一類事業,僱用勞工112人,未置職業安全衛生管理員1人。 3.危標009-1:未於裝有危害性化學品(天然氣)的管線掛使用牌、或漆有規定識別顏色及記號,以達到識別目的。	3	1				2	通知限期改善	107/07/26	設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體容器(液化石油氣鋼瓶)。	1				1		通知限期改善	0		100%	
14	華福食品股份有限公司林口二廠	謝朝鎮	新北市林口區粉寮一街83號(1、2樓)、83號3樓	107/01/03	1.設171-1.02:未於易引起火災及爆炸危險的場所(天然氣供應區)標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 2.危標005-1:未於裝有危害性化學品(天然氣)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	2	1				1	通知限期改善	107/07/16	教014-1.01:未使小型鍋爐操作人員吳智勇接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1				1		通知限期改善	0		100%	
15	華福食品股份有限公司林口廠	謝朝鎮	新北市林口區宏昌街8巷1號	107/01/03	1.設108-1.05:未固定貯存的高壓氣體(氬氣鋼瓶),且未裝妥護蓋。 2.設171-1.02:未於易引起火災及爆炸危險的場所(使用天然氣的鍋爐間)標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 3.設275-1.05:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。	3				2	1	通知限期改善	107/07/16	設159-1.06:物料堆放妨礙消防檢緊急使用。	1				1		通知限期改善	0		100%	
16	廣廣香食品有限公司	何育崙	新北市三重區疏洪西路458號	107/01/04	設171-1.02:對於1樓設置天然氣管路的室外場所,有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火	1					1	通知限期改善	107/02/14	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
17	統鮮美食股份有限公司三重廠	范銘聰	新北市三重區中興北街136巷18弄18號	107/01/04	1.鍋017-1.05:未於小型鍋爐的壓力表刻度板標示最高使用壓力的位置。 2.鍋018-1.01:未在鍋爐房入口明顯處設置非相關人員禁止進入之標示。	2				1	1	通知限期改善	107/08/28	1.設083:熱交換器葉片有危害勞工之虞,未設護網。 2.設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(位於研發廚房的瓦斯鋼瓶)。 3.危標017-1.02:未製作危害性化學品清單(即未包含脫普32及強力鹼性清潔劑等)。	3	1		2		通知限期改善	0		100%		
18	宜興國際食品有限公司	邱震翔	新北市三重區光復路1段61巷25弄1號	107/01/04	1.設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2.設177-1.03:瓦斯鋼瓶放置場所所有可燃性氣體滯留而引起火災及爆炸危險之虞,未依危險特性採取通風、換氣等措,亦未設置具有防爆性能構造之電氣設備。	2					2	通知限期改善	107/09/11	設095:未於升降機升降路各樓出入口門裝置連鎖裝置,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。	1				1		通知限期改善	0		100%	
19	歐立食品股份有限公司三重廠	高銘裕	新北市三重區光復路2段16號	107/01/04	1.設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2.設171-1.02:瓦斯鋼瓶放置場所所有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。	2					1	通知限期改善	107/09/11	危標005-1:未於裝有危害性化學品(乙醇)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	1	1					通知限期改善	0		100%	

107年食品製造業專案檢查

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形	初查改善率	備註
20	軍順食品有限公司三重廠	吳永茂	新北市三重區中正北路530巷10號	107/01/04	1.設171-1.02:對於設置天然氣管路之室外場所,有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火。 2.危標009-1:危害物質(天然氣)配管未掛使用牌,或漆有規定識別顏色及記號。	2		1			1	通知限期改善	107/08/28	設253:於通路上使用移動電線,且未設置防止絕緣被覆損壞之設施。	1			1			通知限期改善	0		100%	
21	薩摩亞商客來喜餐飲股份有限公司台灣分公司	孫健倫	新北市新店區復興路45號5樓	107/01/05	1.設108-1.05:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2.設171-1.02:瓦斯鋼瓶放置場所引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 3.設177-1.03:對具有易燃液體之蒸氣(液化石油氣)滯留致有爆炸、火災之虞場所(瓦斯儲放區),使用未具有防爆性能構造之電氣設備。	3				2	1	通知限期改善	107/08/06	1.設159-1.06:物料堆放妨礙消防器具之緊急使用。 2.安管003-1:僱用勞工92人,未置乙種職業安全衛生業務主管。	2				1	1	通知限期改善	0		100%	
22	柏萊特國際股份有限公司	李汪超	新北市新店區中正路493號5樓	107/01/05	1.設177-1.03:對具有易燃液體之蒸氣(液化石油氣)滯留致有爆炸、火災之虞場所(瓦斯儲放區),使用未具有防爆性能構造之電氣設備。 2.教003-1:未使乙種職業安全衛生業務主管李洋遠接受安全衛生教育訓練。 3.教014-1.01:未使小型鍋爐操作人員李洋遠接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4.健009-1:未置合格急救人員。	4				1	3	通知限期改善	107/09/13	1.設043-1:攪拌機轉軸有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。 2.教003-1:未使甲種職業安全衛生業務主管李洋遠接受安全衛生教育訓練(即未通過甲種職業安全衛生業務主管測驗)。 3.教014-1.01:未使小型鍋爐操作人員李洋遠接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4.教015:未使急救人員李洋遠接受急救人員之安全衛生教育訓練。	4				1	3	通知限期改善	2	已追蹤改善完成	50%	
23	柏泰食品興業股份有限公司	呂榮文	新北市新店區中正路54巷30號5樓	107/01/05	設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未設置防滑絕緣腳座套。	1				1		通知限期改善	107/07/31	設159-1.06:物品堆放妨礙消防器具(滅火器)之緊急使用。	1				1		通知限期改善	0		100%	
24	協錫食品有限公司新店廠	張立群	新北市新店區寶高路7巷2號4樓	107/01/05	1.教017-1.08:未使小型鍋爐操作人員張銘欽接受安全衛生在職教育訓練。 2.危標012-1:未提供勞工危害性化學品(復水處理劑)安全資料表。	2		1			1	通知限期改善	107/07/24	設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未設置防滑絕緣腳座套。	1				1		通知限期改善	0		100%	
25	大新食品有限公司	林延華	新北市土城區中山路51號	107/01/08	設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(液化石油氣)鋼瓶。	1				1		通知限期改善	107/03/31	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
26	頂好企業股份有限公司土城廠	李超群	新北市土城區復興街11號	107/01/08	設275-1.05:無熔絲斷路器保護蓋損壞有使勞工感電之虞,未即修補。	1				1		通知限期改善	107/07/23	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
27	雪之戀食品有限公司	溫秋棠	新北市土城區國際路55號3樓	107/01/08	設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(液化石油氣)鋼瓶。	1				1		通知限期改善	107/01/24	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
28	統一超食代股份有限公司	陳瑞堂	新北市土城區中興路16號	107/01/08	無違反	0						通知限期改善	前次無缺失	無缺失	0						通知限期改善	0		-	
29	三叔公食品股份有限公司土城廠	陳美姚	新北市土城區國際路55號1、2樓	107/01/08	危評004:使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應的分級管理措施。	1		1				通知限期改善	107/01/24	無缺失	0						通知限期改善	0		100%	
30	興邦印染廠股份有限公司	陳新賜	新北市土城區福安街114號	107/01/09	安管017-1:未每年對堆高機定期實施整體檢查。	1					1	通知限期改善	107/09/12	職安034-1:未訂定「安全衛生工作守則」報本處備查後實施。	1				1	通知限期改善	0		100%		
31	邱氏食品企業股份有限公司土城廠	邱義榮	新北市土城區自強街31之2號	107/01/09	危標017-1.02:未製作危害性化學品(即乙醇)清單。	1		1				通知限期改善	107/07/25	設324-3第1:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取下列暴力預防措施:(1)辨識及評估危害。 設324-3第1.04:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取下列暴力預防措施:(4)建構行為規範。 設324-3第1.06:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取下列暴力預防措施:(6)建立事件之處理程序。	1				1	通知限期改善	0		100%		
32	忠義實業有限公司	鄭民郎	新北市樹林區八德街280巷3號1、2樓	107/01/09	教016-1:未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。	1					1	通知限期改善	107/09/12	鍋030-1.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。	1				1	通知限期改善	0		100%		
33	立可白實業有限公司土城廠	陳茂盛	新北市土城區中山路4巷2號	107/01/10	教017-1第1.01:未使乙種職業安全衛生業務主管陳志昇接受每2年至至少6小時之安全衛生在職教育訓練。	1					1	通知限期改善	107/09/12	1.設230-1.03:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.鍋030-1.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。	2				2	通知限期改善	0		100%		
34	貴族世家企業股份有限公司土城廠	林士欽	新北市土城區中興路17號(1、2、3樓)	107/01/10	安管035-1:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。	1					1	通知限期改善	107/07/25	安管080:第二種壓力容器(即空壓機)自動檢查紀錄未有檢查方法。	1				1	通知限期改善	0		100%		
35	愛維爾蛋糕有限公司(中和廠)	朱麗娟	新北市中和區民享街4號F棟1樓	107/01/11	危標015-1:未適時檢討更新安全資料表內容的正確性(即法規資料有誤)。	1		1				通知限期改善	107/08/02	1.設043-1:攪拌機轉軸、封口機傳動帶有危害勞工之虞,未有護罩。 2.教016-1:未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。 3.缺008:1樓冷藏室密閉內部作業,外門閉鎖未能從內部開啟。	3				2	1	通知限期改善	0		100%	
36	立商德有限公司	何秀珠	新北市中和區中山路2段315巷2號7樓	107/01/11	設106-1.04:未固定使用的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。	1				1		通知限期改善	107/07/26	設022-2:烘豆機攪拌槽壁表面有引起灼燙傷之虞,未設置警示標誌。	1					1	通知限期改善	0		100%	
37	東鈴冷凍股份有限公司	林守仁	新北市中和區中山路2段387號	107/01/11	健021-1.02:未對健康檢查結果異常之勞工提供健康指導。	1					1	通知限期改善	107/08/02	安管080:升降機每月定期檢查紀錄未有檢查方法。	1					1	通知限期改善	0		100%	
38	桂冠實業股份有限公司中和一廠	王正明	新北市中和區中山路2段329號	107/01/11	鍋018-1.04:未將鍋爐檢查合格證及鍋爐操作人員資格證件影本揭示於鍋爐房明顯處所。	1					1	通知限期改善	107/07/26	危標017-1.02:未依附表五製作危害性化學品清單(即危害資訊未有安全資料表索引碼;製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話;貯存地點)。	1		1				通知限期改善	0		100%	
					合計	61	0	10	0	18	33				39	0	5	1	21	12		2		96.7%	

107年食品製造業專案檢查

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形	初查改善率	備註
----	--------	-------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	-----------------	-------	----

註：違反法條簡語說明
 設規：職業安全衛生設施規則
 教：職業安全衛生教育訓練規則
 安管：職業安全衛生管理辦法
 機安：機械器具安全標準
 危標：危害性化學品標示及通識規則
 健：勞工健康保護規則
 環測：勞工作業環境監測實施辦法
 特化：特定化學物質危害預防標準
 危分：危害性化學品評估及分級管理辦法
 細則：職業安全衛生法施行細則
 固：固定式起重機安全檢查構造標準

綠色字體為墜落危害違規
 黑色字體為自我管理事項違規
 紫色字體為機械設備違規
 紅色字體為特定化學違規
 褐色字體為感電危害違規