

職災實錄


＜主題：機台開關未上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」等警語
致勞工發生感電意外＞

災害發生經過：

106 年 7 月 29 日 8 點 30 分許，○○企業社使所屬工作者蔡○○，從事馬達破損電線檢視作業時，因未於開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」等警語，致所僱勞工林○○誤啟動馬達開關，使蔡○○右手、下巴感電灼傷。

災害預防對策：開路之開關於作業中，應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。(職業安全衛生設施規則第 254 條第 1 項第 1 款)

災害現場照片說明

改善前	改善後
	
電氣設備檢修作業電源開關未採上鎖、標示	電氣設備檢修作業電源開關已上鎖、標示