

1100905 { 三重區 } 物體飛落職災實錄

一、案情經過:

110年9月5日下午1時37分，陳○○（即○○工程行）僱勞工梅○○於地上2樓貨機機坑內檢拾螺絲，過程中因上方之電梯橫樑脫軌掉落擊中梅員（飛落高度為2公尺），經送往新北市立聯合醫院三重院區急救，最後仍因傷重不治死亡。

二、防災對策:

雇主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽供勞工使用，以避免意外發生。

三、照片說明:



災害現場示意圖



懸掛電梯井安全網

